



TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

CEOC
INTERNATIONAL

OPRÁVNENIE

Evidenčné číslo :

104/4/2013 – PZ – S,O(OU,OU1,R,M) – Af,g,h, Bf,g,h

vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 ods. 1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe odborného stanoviska č.: 01211/4/2013 z preverenia odbornej spôsobilosti zamestnávateľa:

Názov a sídlo:

EMS KOMPLET, s.r.o.
Mojmírova 12
971 01 Prievidza

IČO:

36 301 132

Na druh činnosti:

- S** Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
O Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu:
OU oprava a údržba
OU1 oprava a údržba bez zvarovania
R rekonštrukcia
M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

V rozsahu:

vid. príloha č. 1 k Oprávneniu č.: 104/4/2013

Médium:


technické a vykurovacie plyny

Držiteľ oprávnenia je pri činnosti podľa oprávnenia povinný dodržiavať podmienky uvedené v odbornom stanovisku č.: 01211/4/2013 zo dňa 27.02.2013.

V Nitre dňa: 27.02.2013

za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Dušan Perniš
riaditeľ pracoviska Nitra



235754

OPRPZ7-271

Príloha č. 1 k Oprávneniu č.: 104/4/2013 – PZ – S,O(OU,OU1,R,M) – Af,g,h, Bf,g,h


V rozsahu:

technické zariadenia plynové skupina A na:


- f znížovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa
- g rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod
- h spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní

technické zariadenia plynové skupina B na:

- f znížovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm³/h okrem zariadení zahrnutých v skupine B písm. g)
- g rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm³/h vrátane so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu
- h spotrebu plynu spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín


za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Dušan Perniš
riaditeľ pracoviska Nitra



OPRPZ7-271